

ИЦ "АкадемСиб"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ «АкадемСиб»



И.Н. Попков
« 20 » августа 2010 г.

М. П.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21AB09
зарегистрирован в Госреестре
« 14 » июля 2008 г.
Действителен до
« 14 » июля 2011 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4041 от 20 августа 2010 г.

Основание для проведения испытаний Техническое задание органа по сертификации

Наименование продукции Пена монтажная полиуретановая

Производитель продукции OU Krimelte, Эстония

(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов Акт отбора образцов от 14.07.2010 г.

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах Пена монтажная полиуретановая -3 шт

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ № 4034 от 23.07.2010 г. И-4034 – 1/3

(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 7076-99

(шифры НД, наименование методик)

Дата испытаний образцов 23.07.10 -20.08.10 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях 1 Результаты испытаний (на 1 листе)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленная пена монтажная полиуретановая, производства ООО ПКФ

«Стройсистема СТ», г. Реутов по ниже приведенным параметрам соответствуют спецификации
производителя

+7(495) 6423946

+7(495) 6616432

<http://www.lemma24.ru>

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации ИЦ	Сведения об образцах			Дата испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
	Дата регистрации	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4034	23.07.10	Пена монтажная полиуретановая	И-4034-1/3	23.07.10	Время первичного застывания, мин	спецификация производителя	8-10	ГОСТ 30971-2002	10	
4034	23.07.10		И-4034-1/3	20.08.10	Плотность, кг/м ³		20-25	ГОСТ 30971-2002	25	
4034	23.07.10		И-4034-1/3		Сопротивление разрыву, Н/см ²		10	ГОСТ 30971-2002	10	
4034	23.07.10		И-4034-1/3		Теплопроводность, Вт/м ⁰ С		0,03	ГОСТ 7076-99	0,032	

Руководитель подразделения

Испытатель

Кучер В.В.

Приманчук С.С.